

Prikaz skladnosti preiskanih parametrov v sklopu rednega notranjega nadzora v letu 2025

Parameter (naziv)	Vodovod ¹	Število vseh odvzetih vzorcev	Število skladnih vzorcev ²	Število neskladnih vzorcev ²	Odstotek skladnih vzorcev ²	Najslabši rezultat ³	Mediana vseh vzorcev ³	Mejna vrednost parametra ²	Enota ²
1,2-dikloroetan	JVS	4	4	0	100	0,5	0,25	3	µg/L
Akrlamid	JVS	4	4	0	100	0,015	0,015	0,1	µg/L
Aluminij	JVS	27	27	0	100	23	7,5	200	µg/L
Aluminij celotni	JVS	4	4	0	100	82	7,6	200	µg/L
Amonij	JVS	175	175	0	100	0,13	0,013	0,5	mg/L NH ₄
Antimon	JVS	4	4	0	100	0,079	0,044	10	µg/L
AOX - adsorbiljni organski halogeni	JVS	4	4	0	100	47	38	/	µg/L
Arzen	JVS	4	4	0	100	0,19	0,15	10	µg/L
Atrazin	JVS	4	4	0	100	0,0035	0,0035	0,1	µg/L
Atrazin - desetil	JVS	4	4	0	100	0,0045	0,0045	0,1	µg/L
Baker	JVS	4	4	0	100	0,014	0,0026	2	mg/L
Barva (436 nm)	JVS	175	175	0	100	0,5	0,05	sprejemljiva za uporabnike pitne vode in brez neobičajne spremembe	m ⁻¹
Benzen	JVS	16	16	0	100	0,5	0,25	1	µg/L
Benzo (a) piren	JVS	16	16	0	100	0,0005	0,0005	0,01	µg/L
Benzo (b) fluoratren	JVS	16	16	0	100	0,001	0,001	/	µg/L
Benzo (g,h,i) perilen	JVS	16	16	0	100	0,001	0,001	/	µg/L
Benzo (k) fluoratren	JVS	16	16	0	100	0,0005	0,0005	/	µg/L
Bisfenol A	JVS	4	4	0	100	0,125	0,125	2,5	µg/L
Bor	JVS	4	4	0	100	0,022	0,0092	1,5	mg/L
Bromat	JVS	19	19	0	100	1,5	1,5	10	µg/L
Bromodiklorometan	JVS	107	107	0	100	8	3,2	100 (kot vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromodiklorometana in bromoforma)	µg/L
Clostridium perfringens s sporami	JVS	86	86	0	100	0	0	0	CFU/100mL
Celotni cianid	JVS	4	4	0	100	0,5	0,5	50	µg/L CN
Celotni organski ogljik (TOC)	JVS	175	175	0	100	1,51	0,88	brez neobičajne spremembe	mg/L C
Cink	JVS	4	4	0	100	37	16,8	/	µg/L
Cryptosporidium spp. (oociste)	JVS	1	1	0	100	0	0	0	št./100 l
Dibromodiklorometan	JVS	108	108	0	100	13	1,4	100 (kot vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromodiklorometana in bromoforma)	µg/L
Dibromooctna kislina	JVS	4	4	0	100	2,5	2,5	/	µg/L
Diklorooctna kislina	JVS	4	4	0	100	2,5	2,5	/	µg/L
E. coli	JVS	175	175	0	100	0	0	0	CFU/100mL
E. coli	IVN	111	111	0	100	0	0	0	CFU/100mL
Električna prevodnost (20°C)	JVS	175	175	0	100	643	389	2500	µS/cm
Enterokoki	JVS	175	175	0	100	0	0	0	CFU/100mL
Enterokoki	IVN	111	111	0	100	0	0	0	CFU/100mL
Epiklorohidrin	JVS	4	4	0	100	0,05	0,05	0,1	µg/L
Etilbenzen	JVS	15	15	0	100	0,25	0,25	/	µg/L
Fluorid	JVS	4	4	0	100	0,075	0,075	1,5	mg/L F
Fosfati - orto	JVS	23	23	0	100	0,156	0,055	/	mg/L PO ₄
Giardia spp. (ciste)	JVS	1	1	0	100	0	0	0	št./100 l
Hydrogenkarbonatna trdota	JVS	4	4	0	100	386,4	327,75	/	mg/L
Indeks mineralnih olj	JVS	47	47	0	100	10	10	< 20	µg/L
Indeno (1,2,3-c,d) piren	JVS	16	16	0	100	0,001	0,001	/	µg/L
Kadmij	JVS	4	4	0	100	0,01	0,01	5	µg/L
Kalcij	JVS	4	4	0	100	130	99	/	mg/L
Kalij	JVS	4	4	0	100	1,6	1,045	/	mg/L
Karbonatna trdota	JVS	4	4	0	100	17,7	15	/	dH
Klorat ClO ₂	JVS	20	20	0	100	0,056	0,025	0,25	mg/L
Klorid	JVS	4	4	0	100	64	16,5	250	mg/l Cl
Klorit ClO ₂	JVS	6	6	0	100	0,025	0,025	0,25	mg/L
Koliiformne bakterije	JVS	101	100	1	99	25	0	0	CFU/100mL
Koliiformne bakterije	IVN	31	31	0	100	0	0	0	CFU/100mL
Krom	JVS	4	4	0	100	2,5	0,44	25	µg/L
m - ksilien	JVS	6	6	0	100	0,25	0,25	/	µg/L
m,p - Ksilien	JVS	9	9	0	100	0,25	0,25	/	µg/L
Magnezij	JVS	4	4	0	100	11	8,65	/	mg/L
Mangan	JVS	4	4	0	100	0,57	0,375	50	µg/L
Metilaklor	JVS	4	4	0	100	0,0055	0,0055	0,1	µg/L
Mikrocistin-LR	JVS	4	4	0	100	0,025	0,025	1	µg/L
Monobromooctna kislina	JVS	4	4	0	100	2,5	2,5	/	µg/L
Monoklorooctna kislina	JVS	4	4	0	100	2,5	2,5	/	µg/L
Motnost	JVS	175	175	0	100	0,4	0,05	sprejemljiva za uporabnike pitne vode in brez neobičajne spremembe	NTU
Naftalen	JVS	16	16	0	100	0,005	0,005	/	µg/L
Natrij	JVS	4	4	0	100	32	6,7	200	mg/L
Nekarbonatna trdota	JVS	4	4	0	100	3,2	2,3	/	dH
Nikelj	JVS	4	4	0	100	8,4	1,64	20	µg/L
Nitrat	JVS	4	4	0	100	12	4,3	50	mg/L NO ₃
Nitrit	JVS	175	175	0	100	0,013	0,005	0,5	mg/L NO ₂
o - ksilien	JVS	15	15	0	100	0,25	0,25	/	µg/L
p - ksilien	JVS	6	6	0	100	0,25	0,25	/	µg/L
Poliklorirani aromatski ogljikovodiki - vsota	JVS	16	16	0	100	0,001	0,001	0,1	µg/L
Perfluorooktanojska kislina	JVS	4	4	0	100	0,0006	0,0002	/	µg/L
Perfluorooktansulfonska kislina	JVS	4	4	0	100	0,0002	0,0002	/	µg/L
Pesticidi - vsota	JVS	4	4	0	100	0,05	0,05	0,5	µg/L
pH - koncentracija vodikovih ionov	JVS	175	175	0	100	7,1	7,6	≥ 6,5 in ≤ 9,5	enote pH
Selen	JVS	4	4	0	100	0,27	0,205	20	µg/L
Skupna trdota	JVS	4	4	0	100	20,9	16,65	/	*N
Stiren	JVS	15	15	0	100	0,5	0,5	/	µg/L
Sulfat	JVS	4	4	0	100	11	6,7	250	mg/L SO ₄
Švinec	JVS	4	4	0	100	0,81	0,21	5	µg/L
Število kolonij pri 22°C	JVS	175	175	0	100	301	0	brez neobičajne spremembe	CFU/mL
Število kolonij pri 22°C	IVN	111	111	0	100	180	0	brez neobičajne spremembe	CFU/mL
Število kolonij pri 36°C	JVS	175	174	1	99,43	301	0	100	CFU/mL
Število kolonij pri 36°C	IVN	111	106	5	95,50	301	1	100	CFU/mL
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	JVS	4	4	0	100	0,25	0,25	10	µg/L
Tetrakloroeten+trikloroeten	JVS	4	4	0	100	0,25	0,25	10	µg/L
Toluen	JVS	15	15	0	100	0,25	0,25	/	µg/L
Tribromometan (Bromoform)	JVS	107	107	0	100	41	0,25	100 (kot vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromodiklorometana in bromoforma)	µg/L
Triklorometan (Vsota)	JVS	107	107	0	100	57	19	100	µg/L
Trikloroeten (trikloroetilen)	JVS	4	4	0	100	0,25	0,25	10	µg/L
Triklorometan (Kloroform)	JVS	107	107	0	100	75	8,6	100 (kot vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromodiklorometana in bromoforma)	µg/L
Triklorooctna kislina	JVS	4	4	0	100	2,5	2,5	/	µg/L
Uran	JVS	4	4	0	100	0,99	0,69	30	µg/L
UV absorbanca (254 nm)	JVS	9	9	0	100	3,1	2,08	/	m ⁻¹
Vanadij	JVS	4	4	0	100	0,74	0,62	/	µg/L
Vinil klorid	JVS	4	4	0	100	0,025	0,025	0,5	µg/L
Železo	JVS	8	8	0	100	46	20	200	µg/L
Železo - celotni	JVS	14	14	0	100	98	20	200	µg/L
Živo srebro	JVS	4	4	0	100	0,025	0,005	1	µg/L

OPOMBE:

1: JVS - javni vodovodni sistem; IVN - interna vodovodna napeljava

2: Po določilih Priloge 1, Uredbe o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 61/2023)

3: Pri parametrih ocenjenih pod mejo določljivosti, je za izračun najslabšega rezultata in mediane vseh vzorcev, upoštevana polovična vrednost meje določljivosti