



Datum : 28.05.2007

Protokolna št.: 1211/V/2007

Naročilo: 11155

Stran 1/1

## POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naročnik: ZZV KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo  
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,  
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava  
Plačnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,  
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava  
Vzorec odvzel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.  
Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Vinjole  
Datum odvzema: 25.05.2007 Datum sprejema: 25.05.2007 11:20  
Datum začetka preskusa: 25.05.2007 12:00 Datum zaključka preskusa: 28.05.2007 11:48

### IZVID

Vzorec: Rižanski vodovod - Rezervoar Vinjole					skladen	
Št.	PARAMETER	METODA(*)	Oznaka	MEJNA VREDNOST	ENOTA	REZULTAT
1.	<i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> )	ISO 9308-1:2000		0	št./100 ml	0
2.	Enterokoki	ISO 7899-2:2000		0	št./100 ml	0
3.	Št. kolonij pri 37 °C	ISO 6222:1999		100	št./1 ml	0
4.	<i>Clostridium perfringens</i> (vključno s sporami)	UL RS, 19/04 in 35/04		0	št./100 ml	0

### OCENA:

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov **skladen** z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Odgovorni analitik:  
Georgij Hempt, dr.med.



Vodja oddelka  
mag. Dean Bošnjak, dr.vet.med.

Za:



Datum izvida: 29.05.2007

SKL Lab. št.: 245/PV/2007

Naročilo: 11155

## POROČILO O PRESKUSU (Pitne vode)

Vzorec: **Rižanski vodovod - Rezervoar Vinjole**  
 Naročnik: ZZV KOPER - Oddelek za higieno in zdravstveno ekologijo  
 Vrsta naročila: POGODBA  
 Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,  
 KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava  
 Plačnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,  
 KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava  
 Upravljavec: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,  
 KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava  
 Vzorec odvzel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.  
 Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Vinjole  
 Datum odvzema: **25.05.2007** Datum sprejema: 25.05.2007 11:15  
 Analiziran do: 29.05.2007

### REZULTATI PRESKUSA:

PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Oznaka	mejna vrednost	MN (%)	začetek
							konec
Motnost	SIST EN ISO 7027	NTU	0,55		1		25.05.07 25.05.07
pH (pri 25° C)	ISO 10523		6,94				25.05.07 25.05.07
Elektroprevodnost (pri 20° C)	EN 27888	µS/cm	642	#	2500		25.05.07 25.05.07
Aluminij	SIST EN ISO 15586:2003	µg/l	32	#	200		29.05.07 29.05.07
Amonij (glej opombo (1))	ISO 7150-1	mg/l NH <sub>4</sub>	<0,016		0,5		25.05.07 25.05.07
Nitriti (glej opombo (2))	SIST EN ISO 26777	mg/l NO <sub>2</sub>	<0,010		0,5		25.05.07 25.05.07
Oksidativnost	EN ISO 8467	mg/l O <sub>2</sub>	<0,50		5		25.05.07 25.05.07
TRIHALOMETANI (vsota) (glej opombo (3))	SIST EN ISO 10301-3	µg/l	7,2		100		25.05.07 28.05.07

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Preiskave označene s povdarnim tiskom niso skladne z veljavno zakonodajo oziroma specifikacijo

#### Opombe:

- Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj dneva je interval zaupanja povprečnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 0,015 +/- 0,003 mg/l NH<sub>4</sub>.
- Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj dneva je interval zaupanja povprečnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 0,0100 +/- 0,0003 mg/l NO<sub>2</sub>.
- Uporabljena metoda: eksterna standardizacija.



Datum izvida: 29.05.2007

SKL Lab. št.: 245/PV/2007

Naročilo: 11155

**OCENA:**

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav vzorec **USTREZA**  
Pravilniku o pitni vodi (Ur.l.RS št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06).

Vodja enote za vode in ekološke vzorce  
mag.Franka Cepak, univ.dipl.inž.kem.inž.

za Koželj



Vodja oddelka za sanitarno kemijo  
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Koželj



Datum izvida: 29.05.2007

HIG Lab. št.: 845/TER/2007

Naročilo: 11155

## POROČILO O TERENSKIH MERITVAH

Naročnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,  
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava  
Vrsta naročila: POGODBA  
Upravljaavec: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,  
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

Vzorec odvzel: Enota za higieno - Gregor Drinovec, san. inž.

Datum odvzema: 25.05.2007 00:00

Vzorec: **Rižanski vodovod - Rezervoar Vinjole**

### TERENSKÉ MERITVE:

Barva: Nezaznavna  
Motnost: Nezaznavna  
Usedline: Nezaznavne  
Vonj: Nezaznaven

PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	MEJNA VREDNOST
prosti klor	SIST EN ISO 7393-2	mg/l	0,25	0
temperatura	DIN 38404 - C4	°C	12,7	0

strokovni delavec  
Gregor Drinovec, san. inž.



v.d. vodje oddelka HZE  
mag. Dean Bošnjak, dr. vet. med.